По-зиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Единица измере-ния	Коли-чество
1	2	3	4	5
	Приточная установка К3			
К3.1	Медицинский кондиционер блочный, полной заводской готовности с автоматикой L=2500 м^3,	firma "REMAK" AeroMaster XP 06		
	P=555* Pa, Nобщ.=41,38 кВт в комплекте:	отдельная специфик.	к-т	1
	воздушный клапан	"DINA COCIUG"		
	фильтр G4, F9 с контролем загрязнения			
	система автоматики			
	вентилятор основной, вентилятор резервный			
	воздухонагреватель с защитой от замораживани			
	воздухоохладитель			
	комплект управления водянным воздухонагрева			
	комплект управления водянным воздухоохладит			
	рекуператор в гигиеническом исполнении			
	секция увлажнения(без парогенератора)			
	смесительный узел			
К3.2	Наружный компресорно - конденсаторный блок MCCU 22	MCCU 10CN1	к-т	2
	+ комплект арматуры CCU-05N1	"DINA COCIUG"		
К3.3	Парогенератор электрический	UE025Y001	к-т	1
	25 кг/ч, 18,8кВт	Carel		
	Канальный воздухоочиститель КФУ2-150х3000	Аэролайф	к-т	1
	для чистых помещений с фильтром HEPA			
	Регулятор расхода воздуха TVZ250	TVZ250	к-т	2
	Дросель клапан ДК 200		шт	2
1	Решетка регулируемая в комплекте	RAG		
	нерж 150х100 мм	f."Bci"	шт	11
	Решетка регулируемая вытяжная в комплекте	LN-2 / V / F5 / 425х325	шт	2
	нержавеющая для чистых помешений	LN-2 / V / F5 / 625х325	шт	2
	Воздуховод из оцинкованноый стали 0,7мм	450х400	м	3
	в тепловой изоляции -Armaflex ACE s=6mm			
	Воздуховод из нержавеющей стали стали 0,7мм	Ш 250	м	19,6
	в тепловой изоляции -Armaflex ACE s=6mm	Ш 100	м	9,2
	Воздуховод из оцинкованноый стали 0,7мм	600х350	м	7
	в тепловой изоляции -Isover KIM AL, s=50mm			
	Воздуховод из оцинкованноый стали 0,7мм	400х300	м	14
		400х200	м	6
В1, В2	Вытяжной диффузор Balance	Systemair Balance-E-100	шт	17
		Systemair Balance-E-125	шт	20
		Systemair Balance-E-160	шт	7

По-зиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Единица измере-ния	Коли-чество
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной 0,5мм			
	Д100		м	15
	Д125		м	24,5
	Д150		м	7,5
	Д160		м	22,7
	Д200		м	6,5
	Д250		м	1,3
	Д280		м	18,3
	Д315		м	2
	Лючки для замеров давления	Лиссант FF1259	шт	38
	Металл для крепления		кг	250
	Зонт круглый 100мм	5.904-51	шт	3

Примечание
Вентиляция и кондиционирование чистых помещений
Уточняется дополнительно после выбора производителя оборудования и уточнения технологического задания!

2017	OBIECTIV nr. - 31.10-D/17-IV.SM			Reparatie capitala a blocurilor E si D (sectia internare) ai cladirii medico-sanitare existente; din str. Decebal, 101, mun. Balti			
				Reparatie capitala	faza	plansa	planse
SP	Condrea C.		01.18		PE	4	
Elaborat	Condrea C.		01.18	Спецификация материалов и оборудования (окончание).	SRL "GEO-CAD-PROIECT" mun. Balti		