ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 35/3-18 - 1 - ÎV

Лист	Наименование	Примечания
1	Общие данные	
2	План подвала	
3	Аксонометрическая схема прокладки трубопроводов системы	
	отопления в подвале.Схема узла ввода.	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечания
	Ссылочные документы	
4.904-69	Детали крепления санитарно-технических	
	приборов и трубопроводов	
	Прилагаемые документы	
35/3-18 - 1 - ÎV SU	Спецификация оборудования	

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Наименование здания (сооружения), помещений	Обьем м³	Периоды года при Тн,°С	Расход тепла, кВт				Расход холода, кВт	Установленная мощн. электродвигателей, кВт
			на отопление	на вентиляцию	на горячее водоснабжение-	Общий		
Şcolii primare nr.21		-16°	232,0	-	-	232,0	-	-

ПЛАН-СХЕМА



СОГЛАСОВАНО

НОРМОКОНТРОЛЬ

Взам. инв.

Обозн. дата

инв.№ подл.

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает основные критерии качества строительства , регламетируемые законом о качестве в строительстве:

A прочность и устойчивость;
B безопасность при экплуатации;
C пожаробезопасность и взрывобезопасность;
Д гигиена, безопасность для здоровья людей,восстановление и охрану окружающей среды
E -тепло-гидроизоляцию и энергосбережение.
F-защита от шума.

..... Гл. инженер проекта..... *Fomin*

Licenta IPS IPROCOM
№ 026272 от 04.12.07. (продленные)

Сертификат №1193 серии 2014-P от 06.11.14. на имя Балека Е..

				35/3-18 - 1 - ÎV		
				Reparația capitală a sistemelor inginerești din subsol școlii primare nr.21 "S.Vangheli", din mun.Bălți		
				. Отопление	стадия: рп	лист: 1 / листов: 4
Mananger	Fomin		02.18	Общие данные (начало)	IPS "IPROCOM" or.Chişinău	
Sp.princ.	Baleca E		02.18			
Şef de gp.	Ţemcalo L		02.18			