Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода) Обозначение Тип I ном, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат Обозначение Тип I ном, А	Участок сети 2	Кабель, провод					Труба		Распределительное устройство или электроприемник			
					Участок сети	Обозначение	Марка	Количество число жил и сечение	Длина м	Марка	Длина м	Обозначение	Рном или Ррасч кВт	Iном или Iрасч А	Наименование, тип Обозначение чертежа принципиальной схемы
	ВА66-29 3Р-С160А				1	Гр15	ВВГнг (В)	5*25,0	25	ПВХ Д=50	24		82,10 / 69,79	138,2 / 117,5	Ввод от ЩР1 проектируемого
					2										
A,B,C															
N, PE															
ВР32-3Р-200А	ВА47-29 3Р-С6А		КМ SB		1	Гр1	ВВГнг (В)	5*2,5	25	ПВХ Д=25	24	1	1,270	2,138	Приточная вентиляция №1 (П1)
A					2										
	ВА47-29 3Р-С40А				1	Гр2	ВВГнг (В)	5*10,0	12	ПВХ Д=32	11	2	20,00	38,67	Канальный кондиционер К1.1
B					2										
N															
PE	ВА47-29 3Р-С40А				1	Гр3	ВВГнг (В)	5*10,0	20	ПВХ Д=32	19	3	20,00	38,67	Канальный кондиционер К2.1
					2										
Щит вентиля-ции ЩВ (начало)	ВА47-29 3Р-С40А				1	Гр4	ВВГнг (В)	5*10,0	30	ПВХ Д=32	29	4	20,00	38,67	Канальный кондиционер К3.1
					2										
	ВА47-29 3Р-С40А				1	Гр5	ВВГнг (В)	5*10,0	30	ПВХ Д=32	29	5	20,00	38,67	Канальный кондиционер К4.1
Ру=82,10кВт Рр=69,79кВт Iр=117,5А					2										
B															
	ВА47-29 1Р-С1,5А				1	Гр6	ВВГнг (В)	3*1,5	45	ПВХ Д=16	44	6	0,183	0,832	Вытяжная вентиляция №1 (В1)
C					2										
	ВА47-29 1Р-С1,5А				1	Гр7	ВВГнг (В)	3*1,5	10	ПВХ Д=16	9	7	0,135	0,614	Вытяжная вентиляция №2 (В2)
A					2										

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ГИП	Хихлат		01.18
Гл.спец	Росип		01.18
Разраб	Росип		01.18

31.10-D\17 - EEF\IEI

Reparație capitală a blocurilor E și D (secție internare) a clădirii medico-sanitare existențe, din str. Decebal,101, mun. Bălți

Reparație capitală	Стадия	Лист	Листов
	РП	6	

Принципиальная схема распределительной сети ЩВ (начало)

SRL «GeoCadProiect» mun. Bălți

Формат А3